



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Sasso Marconi, Valsamoggia e Casalecchio di Reno

STAZIONE UNICA APPALTANTE - SERVIZIO ASSOCIATO GARE CENTRALE DI COMMITTENZA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, COL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA DI CASTELLO DI SERRAVALLE - CUP B47B15001030004 - CIG 719361353D

QUESITO N. 7

Domanda ricevuta

In qualità di operatore economico interessato alla procedura in oggetto, si inviano le presenti richieste di chiarimento.

1. Si chiede quale sia esattamente il lambda (conducibilità termica) dell'isolante di copertura del progetto a base di gara, dato che dovrà necessariamente essere mantenuto inalterato (secondo quanto al Criterio d.1). Viene infatti riportato un range ($< 0,036\text{W/mK}$) e non un valore univoco per tutti gli operatori. Al fine di non incorrere in errori o discrezionalità risulta perciò necessario rendere univoco tale "inalterabile" valore di riferimento.
2. Nei Criteri d.1 e d.2 si chiede conferma che, fermo restando l'aumento di spessore, eventuali valori migliorativi (intesi come sotto specificato) possano essere comunque presi in considerazione ai fini della valutazione del punteggio:
 - Conducibilità termica: valori inferiori a quelli indicati dal progetto esecutivo
 - Densità: valori superiori a quelli indicati dal progetto esecutivo
3. Si chiede conferma che la ventilazione della copertura sia solo nei confronti del manto di finitura (microventilazione del sottomanto) e non nei confronti della traspirabilità dall'interno attraverso il pacchetto (due freni/barriere vapore + 20 cm di lana di roccia orientate perpendicolarmente + 2 soli cm di microventilazione sottomanto rendono non traspirante l'intero pacchetto al fine di smaltire eventuale vapore acqueo dall'interno)

Risposta

Con riferimento ai quesito ricevuti si precisa che:

1. il valore di riferimento per la conducibilità termica dichiarata dell'isolante di copertura è quello riportato nell'elenco prezzi unitari – Elaborato: TAV 114-4213 EPU edile-REV A, voce N. 71 CCdp010.06.012, pag. 11;
2. si conferma che valori migliorativi di conducibilità termica e di densità di materiale, rispetto a quelli posti a base di gara, non verranno presi in considerazione nella valutazione dell'offerta;
3. la ventilazione della copertura è fissata in progetto e non è oggetto di miglioria; non può, quindi essere modificata per effetto delle proposte migliorative sul pacchetto.

Il Responsabile del Procedimento di Gara
Stefano Cremonini
Sottoscritto digitalmente