

 **CITTA' DI SASSO MARCONI**  
Piazza dei Martiri della Liberazione, 6 - 40037 P.IVA 0502997120  
Telefono 051 843511 Fax 051 840802 Numero verde 800 2732  
PEC: [comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it)

## II° STRALCIO FUNZIONALE

### 2.1.3



**IL PROGETTISTA**  
Consorzio della Bonifica Renana  
*Ing. Riccardo Rossi*

## IL PROGETTISTA STRUTTURALE

Revision

n°	del	ogni
----	-----	------

n°	del	ogni
----	-----	------

01 \_\_\_\_\_

N° progetto:

Data:

Data:

Scale \_\_\_\_\_

- 1- Sovrapposizione minima barre longitudinali = 50 diametri.
- 2- Le dimensioni delle barre di armatura sono riferite al loro ingombro esterno e gli angoli di sagomatura sono di 90° oppure 45° salvo diversamente indicato.
- 3- Ricoprimenti minimi:

3- Ricoprimenti minimi:		No resistenza al fuoco			Resistenza al fuoco R 120		
STRUTTURE DI FONDAZIONI (pav. plinti, pileole)		4,5 cm			5 cm		
OPERE CONTRO TERRA		4,5 cm			5 cm		
PILASTRI		4,5 cm			5 cm		
PARETI		4,5 cm			5 cm		
		No resistenza al fuoco			Resistenza al fuoco R 120		
		inf.	lat.	sup.	inf.	lat.	sup.
TRAVI IN SPESSORE		4,5 cm	4,5 cm	4,5 cm	5,5 cm	4,5 cm	4,5 cm
TRAVI IN ALTEZZA		4,5 cm	4,5 cm	4,5 cm	5,5 cm	5,5 cm	4,5 cm

CALCESTRUZZO		resistenza esposizione lavorabilità diam. max inerte	
PALI			
SOTTOFONDAZIONI E PULIZIA			
FONDAZIONI			
TRAVI E IMPALCATI			
ACCIAIO DA C.A.			
BARRE			
RETI ELETTRICALDATE			
ACCIAIO DA CARPENTERIA			
PROFILATI E LAMIERE	S 235	SALDABILE (OVE NECESSARIO) CERTIFICATO E CONTROLLATO IN STABILIMENTO	
BULLONATURE - VITI	S 8.8		
BULLONATURE - DADI	S 8.8		
BULLONATURE - ROSETTE	Acc. C 50		
BARRE FILETTATE	S 8.8		
LEGNO		SI PREVEDE ZINCATURA A CALDO	
TRAVI E TRAVETTI			
MURATURA			
BLOCCHI SEMIPINI (15% < $\Phi$ < 45%)			
MALTA CEMENTIZIA			